

Przedmiot zamówienia - **Pakiet 2**

Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja kurtyny przeciwpożarowej FVR-121 znajdującej się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego – producent firma EF Polska,

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. sprawdzenia działania mechanizmu napędowego,
2. weryfikacji poprawności nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy,
3. Testu mocowania kurtyny do wału nawojowego,
4. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w centrali,
5. Smarowania i regulacji prowadnic.

Kurtyna przeciwpożarowa znajduje się nad sceną teatru. Zapraszamy oferentów do wizji lokalnej.

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku kalendarzowym – przy czym pierwszy w maju 2021.

Czas trwania umowy od 01.05.2021r - 30.03.2024.

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, **kserokopię (wydanych przez producenta) uprawnień do wykonywania w/w usługi.**

PROTOKÓŁ (wzór)

**z wykonania usługi polegającej na serwisie i konserwacji kurtyny przeciwpożarowej
FVR-121 znajdującej się w Pałacu Młodzieży**

Sporządzony w dniu

Zakres wykonanych prac	Tak	Nie	Wynik przeglądu
sprawdzenie działania mechanizmu napędowego			
weryfikacja poprawności nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy			
Test mocowania kurtyny do wału nawojowego			
Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w centralce			
Smarowanie i regulacja prowadnic			
ogólna kontrola wzrokowa stanu technicznego			

Uwagi

.....
.....

.....

Pieczęć firmowa

.....

podpis osoby uprawnionej do
wykonania usługi