

**Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego**

ul. Mikołowska 7 40-066 Katowice  
tel. 32 251 61 11 (2 linie 34), 32 251 85 93  
NIP 634-16-62-603, e-mail: [biuro@pm.katowice.pl](mailto:biuro@pm.katowice.pl)

Katowice, 08.03.2021

Dyrektor Pałacu Młodzieży im prof. A. Kamińskiego informuje, że dnia 05.03.2021 wpłynęło drogą elektroniczną pismo z prośbą o udzielenie informacji dotyczących postępowania nr PM.02/21.

### **Treść pytania**

Witam proszę o odpowiedź na poniższe zapytania w celu przedstawienia oferty cenowej na przegląd kutyn dymowych Mercor

Ilości i typu zamontowanych urządzeń (czy są to kurtyny dymowe mcr Prosmoke, jeśli tak to ile ma modułów każda z nich lub jaki jest orientacyjny wymiar)

- czy sterowane są naszymi centralami mcr 9705 lub mcr 0204,
- jaki jest dostęp do kurtyń (na jakiej wysokości są zamontowane)

### **Odpowiedź**

Informujemy, że w Pałacu Młodzieży są zamontowane na wysokości 2,95 m dwie kurtyny dymowe MCR PROSMOKE CE1 o wymiarach:

1. 5,09mx3,45m
2. 2,15mx3,45m

Kurtyny posiadają jeden moduł oraz są sterowane centralą mcr 9705.

DYREKTOR  
Pałacu Młodzieży w Katowicach  
  
mgr Adam Lasek