

Przedmiotem zamówienia jest:

Serwis i naprawa klimatyzatorów znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach **dla każdego urządzenia wg wykazu** zamieszczonego w Załączniku nr 5 – arkusz cenowy.

W ramach wykonania usługi Wykonawca będzie zobowiązany min. do:

- Czyszczenia i kontrola skraplacza,
- Oczyszczania poszczególnych modułów agregatu,
- Sprawdzenia szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca,
- Sprawdzenia temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego,
- Sprawdzania przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
- Sprawdzenia i czyszczeni wentylatorów,
- Sprawdzenia działania urządzeń sterujących,
- regulacji parametrów,
- Czyszczenia filtrów jednostki wewnętrznej,
- Czyszczenia lameli parownika i skraplacza,
- Sprawdzenia szczelności układu - strona ssąca i tłoczona,
- Sprawdzenia temperatury pracy i pomiaru ciśnień czynnika chłodniczego,
- Sprawdzenia układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności,
- sprawdzenia przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
- Sprawdzenia działania urządzeń sterujących.

Usługę należy wykonać w następujących terminach:

- a. Serwis wiosenny do 30 maja
- b. Serwis jesienny do 30 listopada

Sposób realizacji zamówienia:

- a. Prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska, wymaganiami producenta stosowanych środków i obowiązującymi przepisami,
- b. Pracownicy powinni posiadać wszelkie niezbędne szkolenia i uprawnienia między innymi w zakresie pracy na wysokości oraz pracy ze sprzętem używanym w trakcie realizacji usługi.
- c. Termin wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Czas trwania umowy od **25.10.2021 – 15.06.2024**

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi.