

Przedmiot zamówienia -**Pakiet 2**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z przeglądem, serwisem i konserwacją kurtyny przeciwpożarowej FVR-121 firmy EF Polska znajdującej się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego.

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca min. zobowiązany będzie do:

1. sprawdzenia działania mechanizmu napędowego,
2. sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego i urządzeń sterujących,
3. weryfikacji poprawności nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy,
4. Testu mocowania kurtyny do wału nawojowego,
5. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w centrali,
6. Smarowania i regulacji prowadnic.

Szczegółowy zakres serwisu i konserwacji określony jest w DTR oraz instrukcji obsługi urządzenia.

Kurtyna przeciwpożarowa znajduje się nad sceną teatru.

Wymiary kurtyny przeciwpożarowej: 9,3m x 6,44m.

Termin wykonywania przeglądów określone są w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822) oraz w DTR (producent określił konieczność wykonania **2 przeglądów w roku**)

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, **kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi** określone w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822)

Umowa zawarta będzie na okres 01.04.2024- 30.06.2026

PROTOKÓŁ (wzór)

**z wykonania usługi polegającej na serwisie i konserwacji kurtyny przeciwpożarowej
FVR-121 znajdującej się w Pałacu Młodzieży**

Sporządzony w dniu

| Zakres wykonanych prac | Tak | Nie | Wynik przeglądu |
|--|------------|------------|------------------------|
| sprawdzenie działania mechanizmu napędowego | | | |
| weryfikacja poprawności nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy | | | |
| Test mocowania kurtyny do wału nawojowego | | | |
| Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w centralce | | | |
| Smarowanie i regulacja prowadnic | | | |
| ogólna kontrola wzrokowa stanu technicznego | | | |

Uwagi

.....
.....

.....

Pieczęć firmowa

.....

podpis osoby uprawnionej do
wykonania usługi