

Przedmiot zamówienia - Pakiet 3

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania rocznych przeglądów i konserwacji gaśnic przenośnych oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonania raz w roku (w listopadzie) przeglądu i konserwacji gaśnic przenośnych znajdujących się w placówce w ilości 58 szt.
2. Wykonania raz w roku (w listopadzie) badania ciśnienia i wydajności znajdujących się w placówce hydrantów wewnętrznych w ilości 63 szt. oraz zewnętrznych w ilości 1 szt.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość naprawy/wymiany uszkodzonych gaśnic.
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość naprawy/wymiany uszkodzonych części hydrantów.

Typy gaśnic występujących w Pałacu Młodzieży:

- GP 4xABC
- GP 6xABC
- GS 2xABC
- GS 5xABC
- GS2xABF

Czas trwania umowy 01.04.2024 - 30.06.2026.

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, kserokopię uprawnień do wykonywania w/w przeglądów.