

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu konserwacji i napraw serwisowych central wentylacyjnych znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego wraz z dostawą i wymianą filtrów (22kpl) w okresie **01.04.2024 DO 31.12.2024**.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji wydane przez komisję kwalifikacyjną do 1 kV w zakresie prac kontrolno – pomiarowych (G1 i G2)

Dane central wentylacyjnych

Lp.	Lokalizacja Adres	Centrala wentylacyjna przeznaczenie	Producent centrali	Typ / Model	Rok produkcji centrali
1	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW1 segment B Pom. 303,305,306,307 sale taneczne/ mała sala koncertowa	Clima-Produkt	G-Golem –O-02- SEFB7/RHE/PF?WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16378/13	2013
2	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW1A segment B Pom. 224, 225 Sale informatyczne	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16379/13	2013
3	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2B segment B Pom. 010, 011 Judo/siłownia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16380/13	2013
4	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW4 segment B Pom.036 Pralnia, suszarnia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16381/13	2013
5	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW5 segment B Pom. 21 Informacja	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16382/13	2013

6	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW6 segment B Pom.15, 203, 204 Sala Audiowizualna, Sala baletowa, Sala dydaktyczna	Clima-Produkt	G-Golem-O-03- SEFB7/RHE/PF/WHC//FEC/PF-R Nr fabr. C 16383/13	2013
7	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW7 segment B Pom.037 Warsztat stolarnia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-S-FB7/PF/WHC-R Nr fabr. C 16384/13	2013
8	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW8 segment B Pom. 226, 227, 228 Sala i zaplecze pracowni chemii	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/CHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16385/13	2013
9	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW10 segment B Pom. 244,245 Sale pracowni biologii	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R fabr. C 16386/13	Nr 2013
10	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW12 segment B Pom.048 Podbasen	Clima-Produkt	H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1-R Nr fabr. C16387/13	2013
11	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW13 segment C Sala Gimnastyczna	Clima-Produkt	G-Golem-O-02- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16388/13	2013
12	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW14 segment C Pom. 02, 04 Strzelnica	Clima-Produkt	G-Golem-I-01-S-FB7/WHC/PF-L Nr fabr. C 16389/13	2013
13	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW16 segment A Pom.402	Clima-Produkt	H-Hermes-I-03-S-FB4/WHC/CF1-L Nr fabr. C16390/13	2013

		Malarnia			
14	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW16A segment A Pom.206 Dekoratornia	Clima-Produkt	H-Hermes-I-03-S C16733/13 Nr fabr.	2013
15	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW17 segment A Sala Widowiskowa	Clima-Produkt	G-Golem-I/O-08- SEFB7/GHC/PF/WHC//WCC/FB7/GCC/PF-R Nr fabr. C 16391/13	2013
16	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW18 segment A Pom. 201 Sala Marmurowa	Clima-Produkt	G-Golem-I-02- SEFB7/RHE/PF/WHC/FEC//FB7/PF-L Nr fabr. C 16382/13	2013
17	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW segment B Jadalnia	Clima-Produkt	G-GOLEM-O-01SE-FB7/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C16026/13	2013
18	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2 segment B Kuchnia	Clima-Produkt	G-Golem-I-02-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16027/13	2013
19	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2A segment B Pom.19 Pracowania Ceramiki	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16023/13	2013
20	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW9 segment B Pom.143, 318, 319 Sala mała teatralna, sala baletowa	Clima-Produkt	G-Golem-O-02-SE- FB7/CHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16024/13	2013
21	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW9A segment B Pom.3, 239,240 Pracowania dziennikarska, Pracowania fizyki	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr. fabr C 16025/13	2013
22	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	Basen		ACAV-B-6/5-NW-PL-371756/41 Nr fabr. C480/2013	2013
23	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	Studio Nagrań	SystemAir	VR700	Brak danych

Dane agregatów skraplających

1	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 130kW	Dach	AHU XXRCAF 1575 T041 02 F 25 E020 1 5/8 2 1/8 1615 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C
2	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW	Dach	AHU XRCAF 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C
3	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW	Dach	AHU XRCAF 0715 T015 04 F 21 E005 7/8 1 1/8 Czynnik -Freon R407C

Wykaz zastosowanych filtrów:

1.	Filtr kieszeniowy F7 879x287x590 8k	2 szt
2.	Filtr kieszeniowy F7 592x592x590 8k	33 szt
3.	Filtr kieszeniowy F7 592x395x150 8k	2 szt
4.	Filtr kieszeniowy F7 590x590x495 8k	7 szt
5.	Filtr kieszeniowy F7 495x495x495 6k	2 szt
6.	Filtr kieszeniowy F7 429x200x330 3k	2 szt
7.	Filtr kieszeniowy F7 287x592x590 4k	11 szt
8.	Filtr kasetowy plisowany G4 450x335x150mm	1 szt
9.	Filtr kieszeniowy F7 592x490x590 8k	8 szt